

HSB Brf Blekingsborg

Brf Blekingsborg har genomfört sin förstudie på ett 12-våningshus som uppfördes strax söder om Malmö 1956-1958. Fastigheten värms med fjärrvärme och lägenheterna och lokalerna ventileras med mekanisk frånluft. Energiprestandan i fastigheten ligger på 124 kWh/m² och år.



Brf Blekingsborg har undersökt följande åtgärder:

- Tilläggsisolering och tätning av fasad
- Installation av frånluftsvärmepump
- Nytt styr- och reglersystem
- Solfångare

Dessa åtgärder beräknas ge en ny energiprestanda på 61 kWh/m² och år, vilket motsvarar en energibesparing på 51 %. Dock bedöms tilläggsisolering av fasaden som för olönsam för att genomföras så Brf Blekingsborg har valt att enbart gå vidare med ett nytt värmesystem, inkl. solfångare och FVP, samt ett nytt styrsystem. Dessa åtgärder beräknas ge en besparing på 36 %. Åtgärderna kommer att genomföras under 2013-2014.